



L 230V

N

iOhouse
<https://iohouse.ru/>
<https://t.me/iohouse>

Примечание:

- Чертежи приведены только в качестве рекомендованной схемы системы от iOhouse, пользователь должен самостоятельно определить, подходит ли данная схема для его конкретного применения.
- Все подключения необходимо производить на обесточенном оборудовании!
- Контроллер подключается только к сети постоянного тока 24В к клеммам VCC + и GND -

Пример подключения термоэлектрические приводов.
 Подключение термоголовок 24В возможно к выходам 1-8.

Дата документа: 24.03.2026

Подготовил: